

### Milas OSB için Öngörülen Ön Arıtma Standartları

Parametre	Birim	Konsantrasyon (mg/lt)
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	(mg/L)	1000
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	(mg/L)	500
YAĞ VE GRES	(mg/L)	100
TOPLAM FOSFOR	(mg/L)	20
TOPLAM KROM	(mg/L)	1
KROM (Cr <sup>+6</sup> )	(mg/L)	0,5
KURŞUN (Pb)	(mg/L)	1
TOPLAM SİYANÜR (CN <sup>-</sup> )	(mg/L)	0,5
KADMIYUM (Cd)	(mg/L)	0,1
DEMİR (Fe)	(mg/L)	5
FLORÜR (F <sup>-</sup> )	(mg/L)	5
BAKIR (Cu)	(mg/L)	3
ÇİNKO (Zn)	(mg/L)	3
CİVA (Hg)	(mg/L)	0,5
SÜLFAT (SO <sub>4</sub> )	(mg/L)	1500
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU	(mg/L)	90
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	-	10
pH	-	6,5-9,0
RENK	(Pt-Co)	300